



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

**ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ  
ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ. КАМЕРЫ.  
КИПЯТИЛЬНИКИ**

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

**ГОСТ 20509—75**

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР

Москва

Цена 8 коп.

**Центральным конструкторским проектно-технологическим бюро  
«Медоборудование» (ЦКПТБ «Медоборудование»)**

Директор Сапрыкин Б. М.

Руководители темы: Фросин В. Н., Воротынцева М. И.

Исполнитель Соловьев В. И.

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом дезинфекции и  
стерилизации (ВНИИДиС)**

Директор Вашков В. И.

Руководитель темы Рябов П. И.

Исполнители: Кареев Н. В., Сманцер Б. К.

**ВНЕСЕН Министерством медицинской промышленности**

Зам. министра Дворяковский В. А.

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ Всесоюзным научно-исследова-  
тельским институтом технической информации, классификации и  
кодирования (ВНИИКИ)**

Директор Панфилов Е. А.

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-  
ного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 февраля  
1975 г. № 432**

# **ОБОРУДОВАНИЕ МЕДИЦИНСКОЕ ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ.**

## **КАМЕРЫ. КИПЯТИЛЬНИКИ**

### **Термины и определения**

Medical disinfection equipment.  
Chambers. Boilers. Terms and definitions

**ГОСТ**  
**20509—75**

**Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 14 февраля 1975 г. № 432 срок действия установлен**

**с 1.01 1976 г.**  
**до 1.01 1981 г.**

Стандарт устанавливает термины и определения понятий, относящиеся к дезинфекционным камерам и кипятильникам.

Установленные настоящим стандартом термины и определения обязательны для применения в используемой в народном хозяйстве документации всех видов (включая унифицированные системы документации, общесоюзные классификаторы технико-экономической информации, тезаурусы и дескрипторные словари), научно-технической, учебной и справочной литературе. Приведенные определения можно при необходимости изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятий.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается. Недопустимые к применению термины-синонимы приведены в стандарте в качестве справочных и обозначены пометой «Ндп».

Для отдельных стандартизованных терминов в качестве справочных приведены их краткие формы, которые разрешается применять когда исключена возможность их различного толкования.

В стандарте в качестве справочных приведены иностранные эквиваленты стандартизованных терминов на немецком (D) и английском (E) языках и буквенные обозначения величин, установленных настоящим стандартом.

В стандарте приведены алфавитные указатели содержащихся в нем терминов на русском языке и их иностранных эквивалентов.

**Издание официальное**

**Перепечатка воспрещена**



© Издательство стандартов, 1975

В справочном приложении 1 приведены термины и определения общих понятий дезинфекции.

В рекомендуемом приложении 2 приведены правила построения номенклатурных наименований и условных обозначений дезинфекционных камер и кипятильников.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы — светлым, а недопустимые синонимы — курсивом.

Термин	Буквенное обозначение	Определение
<b>ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КАМЕРЫ</b>		
<b>1. Дезинфекционная камера</b> D. Desinfektionskammer E. Disinfector		<p>Устройство для проведения в нем паровой, паровоздушной, пароформалиновой и газовой дезинфекции и дезинсекции</p>
<b>2. Стационарная дезинфекционная камера</b> D. Stationäre Desinfektionskammer		<p>Дезинфекционная камера с постоянным местом эксплуатации</p>
<b>3. Перемещаемая дезинфекционная камера</b> D. Fahrbare Desinfektionskammer		<p>Дезинфекционная камера с переменным местом эксплуатации</p>
E. Transportable Disinfector		
<b>4. Переносная дезинфекционная камера</b>		<p>Перемещаемая дезинфекционная камера, перемещение которой с одного места на другое осуществляется с отрывом от опорной поверхности</p>
<b>5. Передвижная дезинфекционная камера</b>		<p>Перемещаемая дезинфекционная камера, перемещение которой с одного места на другое осуществляется без отрыва от опорной поверхности</p>
Ндп. <i>Дезинфекционная установка на подвижных средствах</i>		
D. Bewegliche Desinfektionskammer		
<b>6. Круглая дезинфекционная камера</b>		<p>Дезинфекционная камера, рабочая камера которой имеет форму круглого цилиндра</p>
E. Circular Disinfector		
<b>7. Прямоугольная дезинфекционная камера</b>		<p>Дезинфекционная камера, рабочая камера которой имеет форму прямоугольного параллелепипеда</p>
E. Rectangular Disinfector		
<b>8. Односторонняя дезинфекционная камера</b>		<p>Дезинфекционная камера, в которой загрузка и выгрузка осуществляются с одной стороны</p>
D. Eintürige Desinfektionskammer		
E. Single door Disinfector		
<b>9. Двухсторонняя дезинфекционная камера</b>		<p>Дезинфекционная камера, в которой загрузка и выгрузка осуществляются с противоположных сторон</p>
D. Zweitürige Desinfektionskammer. Desinfektionskammer mit reiner und unreiner Seite		
E. Double door Disinfector		

Термин	Буквенное обозначение	Определение
10. Паровая дезинфекционная камера		Дезинфекционная камера для паровой дезинфекции
D. Dampfdesinfektionskammer		
E. Steam Disinfector		
11. Пароформалиновая дезинфекционная камера		Дезинфекционная камера для пароформалиновой дезинфекции
12. Газовая дезинфекционная камера		Дезинфекционная камера для газовой дезинфекции
13. Комбинированная дезинфекционная камера		Дезинфекционная камера для паровой, паровоздушной или пароформалиновой дезинфекции
14. Паровоздушноформалиновая дезинфекционная камера		Дезинфекционная камера для паровоздушной или пароформалиновой дезинфекции
15. Паросетевая дезинфекционная камера		Дезинфекционная камера, снабжаемая водяным паром от внешнего источника
16. Пароавтономная дезинфекционная камера		Дезинфекционная камера, содержащая конструктивный элемент для образования водяного пара
17. Электрическая дезинфекционная камера		Пароавтономная дезинфекционная камера, в которой образование водяного пара осуществляется с помощью встроенных электронагревателей
D. Elektrisch beheizter		
Desinfektionskammer		
E. Electrically heated Disinfect		
factor		

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ КАМЕР

18. Рабочая камера		Конструктивный элемент дезинфекционной камеры, предназначенный для размещения объекта дезинфекции, грузочного устройства и заполнения дезинфицирующим агентом
E. Disinfecting Chamber		
19. Зонт дезинфекционной камеры		Конструктивный элемент дезинфекционной камеры, предназначенный для защиты объекта дезинфекции от конденсата
Зонт		
20. Испаритель дезинфекционной камеры		Конструктивный элемент дезинфекционной камеры, предназначенный для испарения формалина или нашатырного спирта
Испаритель		
21. Экстрактор дезинфекционной камеры		Конструктивный элемент дезинфекционной камеры, предназначенный для извлечения формальдегида из формалина или аммиака из нашатырного спирта с помощью водяного пара
Экстрактор		
Ндп. Бачок для экстрагирования формальдегида		

## ДЕЗИНФЕКЦИОННЫЕ КИПЯТИЛЬНИКИ

22. **Дезинфекционный кипя-  
тильник**Ндп. *Стерилизатор*

D. Desinfektionskocher

E. Disinfecting Boiler

Boiling water Sterilizer

23. **Стационарный дезинфек-  
ционный кипятильник**D. Stationäre Desinfektions-  
kocher24. **Переносной дезинфекци-  
онный кипятильник**D. Bewegliche Desinfektions-  
kocher25. **Электрический дезинфек-  
ционный кипятильник**Ндп. *Электрический стерили-  
затор*D. Elektrisch beheizter  
DesinfektionskocherE. Electrically heated  
Disinfection Boiler26. **Паровой дезинфекцион-  
ный кипятильник**D. Dampf beheizter  
DesinfektionskocherE. Steam heated Disinfection  
Boiler27. **Электропаровой дезин-  
фекционный кипятильник**

Устройство для дезинфекции меди-  
цинских инструментов кипячением в  
воде

Дезинфекционный кипятильник с  
постоянным местом эксплуатации

Дезинфекционный кипятильник с  
переменным местом эксплуатации,  
который перемещается с одного ме-  
ста на другое с отрывом от опорной  
поверхности

Дезинфекционный кипятильник, на-  
гревание воды в котором осуществ-  
ляется встроенными электронагрева-  
телями

Дезинфекционный кипятильник, на-  
гревание воды в котором осуществ-  
ляется водяным паром, проходящим  
по теплообменной трубе

Дезинфекционный кипятильник, на-  
гревание воды в котором может осу-  
ществляться как встроенными элект-  
ронагревателями, так и водяным  
паром, проходящим по теплообмен-  
ной трубе

КОНСТРУКТИВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ  
КИПЯТИЛЬНИКОВ28. **Корпус дезинфекционного  
кипятильника**

Корпус

E. Inside Boiler

Inner Container

29. **Лоток дезинфекционного  
кипятильника**

Лоток

Ндп. *Сетка*

D. Siebshale

E. Tray

Конструктивный элемент дезинфек-  
ционного кипятильника, предназна-  
ченный для размещения лотка с ин-  
струментами и заполнения водой

Конструктивный элемент дезинфек-  
ционного кипятильника, предназна-  
ченный для размещения инструмен-  
тов

Термин	Буквенное обозначение	Определение
<b>30. Захват дезинфекционного кипятильника</b> Захват D. Siebhaken E. Tray Lifter		Конструктивный элемент дезинфекционного кипятильника, предназначенный для извлечения лотка из корпуса

## ПАРАМЕТРЫ РАБОТЫ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ КАМЕР И КИПЯТИЛЬНИКОВ

<b>31. Режим дезинфекции</b> E. Disinfection Cycle		Сочетание заданных параметров работы дезинфекционной камеры или кипятильника, обеспечивающее дезинфекцию объекта
<b>32. Цикл дезинфекции</b>	$T_{\text{ц}}$	Минимальный интервал времени необходимый для загрузки, дезинфекции и выгрузки объекта дезинфекции из дезинфекционной камеры или кипятильника
<b>33. Температура дезинфекции</b> D. Desinfektionstemperatur Einwirkungstemperatur E. Operating Temperature	$t_{\text{д}}$	Температура в дезинфекционной камере или кипятильнике, необходимая для дезинфекции объекта
<b>34. Температура нейтрализации дезинфицирующего агента</b> Температура нейтрализации	$t_{\text{н}}$	Температура в дезинфекционной камере, при которой вводится нейтрализатор дезинфицирующего агента
<b>35. Время нагрева дезинфекционной камеры</b> Время нагрева D. Vorwärmung	$T_{\text{т}}$	Интервал времени, необходимый для достижения температуры дезинфекции в загруженной дезинфекционной камере
<b>36. Время дезинфекционной выдержки</b> Время выдержки Ндп. Экспозиция D. Einwirkungszeit	$T_{\text{д}}$	Интервал времени, необходимый для дезинфекции объекта при температуре дезинфекции
<b>37. Время охлаждения дезинфекционной камеры</b> Время охлаждения	$T_{\text{х}}$	Интервал времени, необходимый для снижения температуры в дезинфекционной камере и влажности объекта до установленных по истечении времени дезинфекционной выдержки (при паровой и паровоздушной дезинфекции) или времени нейтрализации (при пароформалиновой дезинфекции)
<b>38. Время предварительного охлаждения дезинфекционной камеры</b> Время предварительного охлаждения	$T_{\text{пх}}$	Интервал времени, необходимый для снижения температуры по истечении времени дезинфекционной выдержки до температуры нейтрализации
<b>39. Время нейтрализации дезинфицирующего агента</b> Время нейтрализации	$T_{\text{н}}$	Интервал времени, необходимый для введения нейтрализатора и нейтрализации дезинфицирующего агента по истечении времени предварительного охлаждения

Термин	Буквенное обозначение	Определение
40. Время введения газа в дезинфекционную камеру Время введения газа	$T_{в.г}$	Интервал времени, необходимый для введения дозы дезинфицирующего газа в дезинфекционную камеру
41. Время удаления газа из дезинфекционной камеры Время удаления газа	$T_{у.г}$	Интервал времени, необходимый для снижения концентрации газа в дезинфекционной камере до установленной по истечении времени дезинфекционной выдержки

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Бачок для экстрагирования формальдегида	21
Время введения газа	40
Время введения газа в дезинфекционную камеру	40
Время выдержки	36
Время дезинфекционной выдержки	36
Время нагрева	35
Время нагрева дезинфекционной камеры	35
Время нейтрализации	39
Время нейтрализации дезинфицирующего агента	39
Время охлаждения	37
Время охлаждения дезинфекционной камеры	37
Время удаления газа	41
Время удаления газа из дезинфекционной камеры	41
Время предварительного охлаждения	38
Время предварительного охлаждения дезинфекционной камеры	38
Захват	30
Захват дезинфекционного кипятильника	30
Зонт	19
Зонт дезинфекционной камеры	19
Испаритель	20
Испаритель дезинфекционной камеры	20
Камера дезинфекционная	1
Камера дезинфекционная газовая	12
Камера дезинфекционная двухсторонняя	9
Камера дезинфекционная комбинированная	13
Камера дезинфекционная круглая	6
Камера дезинфекционная односторонняя	8
Камера дезинфекционная пароавтономная	16
Камера дезинфекционная паровая	10
Камера дезинфекционная паровоздушноформалиновая	14
Камера дезинфекционная паросетевая	15
Камера дезинфекционная пароформалиновая	11
Камера дезинфекционная перемещаемая	3
Камера дезинфекционная передвижная	5
Камера дезинфекционная переносная	4



Камера дезинфекционная прямоугольная	18
Камера дезинфекционная стационарная	2
Камера дезинфекционная электрическая	17
Камера рабочая	18
Кипятильник дезинфекционный	22
Кипятильник дезинфекционный паровой	26
Кипятильник дезинфекционный переносной	24
Кипятильник дезинфекционный стационарный	23
Кипятильник дезинфекционный электрический	25
Кипятильник дезинфекционный электропаровой	27
Корпус	28
Корпус дезинфекционного кипятильника	28
Крючок	30
Лоток	29
Лоток дезинфекционного кипятильника	29
Режим дезинфекции	31
Сетка	29
Стерилизатор	22
Стерилизатор электрический	25
Температура дезинфекции	33
Температура нейтрализации	34
Температура нейтрализации дезинфицирующего агента	34
Установка дезинфекционная на подвижных средствах	5
Цикл дезинфекции	32
Экспозиция	36
Экстрактор	21
Экстрактор дезинфекционной камеры	21

### АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ ТЕРМИНОВ НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

Dampfdesinfektionskammer	10
Desinfektionskammer	1
Desinfektionskammer bewegliche	5
Desinfektionskammer eintürig	8
Desinfektionskammer elektrisch beheizt	17
Desinfektionskammer fahrbare	3
Desinfektionskammer mit reiner und unreiner Seite	9
Desinfektionskammer stationäre	2
Desinfektionskammer zweitürig	9
Desinfektionskocher	22
Desinfektionskocher beweglich	24
Desinfektionskocher elektrisch beheizt	25
Desinfektionskocher dampf beheizt	26
Desinfektionskocher stationäre	23
Desinfektionstemperature	33
Einwirkungstemperature	33
Einwirkungszeit	36
Siebhaken	30
Siebschale	29
Vorwärmung	35

Boiler, disinfecting	22
Boiler disinfecting electrically heated	25
Boiler disinfecting steam heated	26
Boiler, inside	28
Chamber disinfecting	18
Container inner	28
Cycle disinfection	32
Disinfector	1
Disinfector circular	6
Disinfector double door	9
Disinfector electrically heated	17
Disinfector rectangular	7
Disinfector single door	8
Disinfector steam	10
Disinfector transportable	3
Sterilizer boiling water	22
Temperature operating	33
Tray	29
Tray Lifter	30

---

## ТЕРМИНЫ ОБЩИХ ПОНЯТИЙ ДЕЗИНФЕКЦИИ

Термин	Определение
1. Дезинфекция	Умерщвление патогенных микроорганизмов
2. Дезинфицированный объект	Объект, не содержащий жизнеспособных патогенных микроорганизмов
3. Недезинфицированный объект	Объект, содержащий жизнеспособные патогенные микроорганизмы
4. Биотест дезинфекции	Объект из установленного материала, содержащий наиболее устойчивые к дезинфицирующему агенту микроорганизмы, служащий для контроля эффективности дезинфекции
5. Дезинфицирующий агент	Действующая причина, вызывающая дезинфекцию
6. Доза дезинфицирующего агента	Количество дезинфицирующего агента, обеспечивающее дезинфекцию объекта при установленном режиме
7. Паровая дезинфекция	Дезинфекция насыщенным водяным паром при избыточном давлении и температуре дезинфекции или водяным паром при атмосферном давлении и температуре дезинфекции
8. Паровоздушная дезинфекция	Дезинфекция увлажненным воздухом при температуре дезинфекции
9. Пароформалиновая дезинфекция	Дезинфекция смесью увлажненного воздуха с формальдегидом при температуре дезинфекции
10. Газовая дезинфекция	Дезинфекция газом или смесью газов, обладающих дезинфицирующим действием

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 к ГОСТ 20509—75  
Справочное

### ПРАВИЛА ПОСТРОЕНИЯ НОМЕНКЛАТУРНЫХ НАИМЕНОВАНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ ДЕЗИНФЕКЦИОННЫХ КАМЕР И КИПЯТИЛЬНИКОВ

1. Номенклатурное наименование дезинфекционной камеры образуется путем добавления в указанной последовательности слов, характеризующих специальное

назначение оборудования и условие использования: стационарная, переносная, передвижная (на шасси автомобиля, на прицепе и т. д.).

**Примечание.** В номенклатурное наименование с целью его сокращения слово «стационарная» включать не рекомендуется, поскольку большинство дезинфекционных камер используются в стационарных условиях.

Условное обозначение конкретного типоразмера дезинфекционной камеры образуется путем набора в указанной последовательности признаков, которым присваиваются буквенные и цифровые обозначения:

вид используемых методов дезинфекции или их комбинация: П—паровая, Т—газовая, Ф—пароформалиновая, ВФ—паровоздушноформалиновая, К—комбинированная;

источник пароснабжения: С—паросетевая, А—пароавтономная (если парогенератор электрический, вместо А ставится Э);

емкость рабочей камеры в кубических метрах;

площадь пола рабочей камеры в квадратных метрах (только для прямоугольных камер).

Цифровые обозначения указываются в виде дроби: в числителе—емкость рабочей камеры, в знаменателе—площадь пола рабочей камеры.

Перед цифровыми обозначениями ставится дефис.

**Пример условного обозначения стационарной паросетевой комбинированной круглой дезинфекционной камеры емкостью 3 м<sup>3</sup>.**

*Дезинфекционная камера КС-3*

2. Номенклатурное наименование дезинфекционного кипятильника образуется путем добавления слов, характеризующих специальное назначение оборудования.

Условное обозначение конкретного типоразмера дезинфекционного кипятильника образуется путем набора в указанной последовательности признаков, которым присваиваются буквенные и цифровые обозначения:

условия использования: С—стационарный, П—переносной.

В условное обозначение с целью сокращения числа знаков не рекомендуется включать буквенное обозначение С;

способ нагрева: Э—электрический, С—от паровой сети, У—электропаровой;

длина корпуса в сантиметрах перед цифровым обозначением длины ставится дефис.

**Пример условного обозначения стационарного электрического дезинфекционного кипятильника с длиной корпуса 60 см:**

*Дезинфекционный кипятильник Э-60.*

3. Дезинфекционные камеры и кипятильники, подвергшиеся модернизации, должны обозначаться как первоначальная модель, но в конце условного обозначения ставится через дефис порядковый номер модели.

**Пример условного обозначения паровоздушноформалиновой пароавтономной дезинфекционной камеры на прицепе емкостью 2 м<sup>3</sup> с площадью пола 1,2 м<sup>2</sup> второй модели:**

*Дезинфекционная камера на прицепе ВФА—2/1,2—2.*

4. Обозначение климатического исполнения должно соответствовать ГОСТ 15150—69.

---

Редактор *Е. И. Глазкова*

Технический редактор *Н. С. Матвеева*

Корректор *И. Л. Хиниц*

Сдано в наб. 28.02.75

Подп. в печ. 24.03.75

0,75 п. л.

Тир. 4000

Цена 8 коп.