

4610-49



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ОБОРУДОВАНИЕ СЛИВО-НАЛИВНОЕ ДЛЯ ГОРЮЧИХ И
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИХСЯ ЖИДКОСТЕЙ

**СТОЯК СЛИВО-НАЛИВНОЙ
ОДИНОЧНЫЙ МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ**

ГОСТ 4610—49

Издание официальное

Цена 3 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва



ГОСТ 4610-49, Оборудование сливно-наливное для горючих и легковоспламеняющихся жидкостей. Стояк сливно-наливной одиночный механизир...
Filling-draining equipment for flammable and highly inflammable liquids. Powered single filling-draining standpipe

Оборудование сливо-наливное для горючих
и легковоспламеняющихся жидкостей

**СТОЯК СЛИВО-НАЛИВНОЙ ОДИНОЧНЫЙ
МЕХАНИЗИРОВАННЫЙ**

Filling-draining equipment for flammable
and highly inflammable fluids.
Powered single filling-draining standpipe

**ГОСТ
4610-49**

Дата введения 01.05.49

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на сливо-наливные стояки, служащие для механизированного или самотечного сифонного слива горючих и легковоспламеняющихся жидкостей из вагонов-цистерн с помощью вакуум-насоса, а также для налива в вагоны-цистерны перекачивающими средствами базы или склада горючего.

Настоящий стандарт устанавливает внешние строительные и монтажные размеры стояков.

Примечания:

1. Стандарт предусматривает возможность прокладки коллектора (продуктовый, зачистных и сифонных) для объединения нескольких отдельно расположенных стояков.

2. На складах горючих и легковоспламеняющихся жидкостей с емкостью хранения продукта до 300 т, а также на складах Министерства обороны СССР допускается применение сливо-наливных стояков других типов.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

1. В зависимости от величины условного прохода D_y различают следующие марки стояков:

СМ80 — при D_y 80 мм;

СМ100 » D_y 100 мм.

2. При выборе диаметра стояков рекомендуется руководствоваться следующими основными соображениями:

а) стояки с D_y 80 мм рекомендуется применять при наличии насосной базы или склада только одних центробежных насосов с низкой всасывающей способностью (2—3 м), а также при наличии поршневых насосов или вакуум-насосов, служащих для зарядки

Издание официальное

Перепечатка воспрещена

© Издательство стандартов, 1987

сифона и поддерживающих работу центробежных насосов постоянным или периодическим отсосом воздуха через сифонную трубку стояка;

б) стояки с D_y 100 мм рекомендуется применять при условии установки в насосной поршневых насосов или иных, обеспечивающих надежное всасывание и необходимую продолжительность слива; в этом случае сифонная трубка не обязательна.

3. Конструкция и размеры стояка должны соответствовать указанным в таблице и на чертеже.

мм			
Марка стояков	D	D_y	A
СМ80	89×4—5	80	150
СМ100	108×4—5	100	160

Примечание. Заземление стояка осуществляется по проекту.

4. Допускаемые отклонения в размерах устанавливаются следующие:

а) по высоте стояка	± 50 мм
б) » вылету стояка	+ 20 »
в) » размеру A	± 2 »
г) » всем остальным размерам	± 10 »

5. Для изготовления стояка должны применяться следующие материалы и изделия:

а) для собственно стояка и гнутых отводов — трубы стальные бесшовные по ГОСТ 8731—74 и ГОСТ 8732—78;

б) для опорных стоек стояка — сталь прокатная (швеллер № 16) по ГОСТ 8240—72 (любой марки);

в) для хомутов, накладок, косынок, подкладок и заглушек — прокат листовой (любой марки) по ГОСТ 19903—74;

г) для ограничителя, стопора ограничителя, рукоятки для поворота стояка — сталь круглая (любой марки) по ГОСТ 2590—71;

д) для гибких шлангов — рукава резиновые по ГОСТ 5398—76;

е) устройства для соединения гибких шлангов с трубами (изготавливаются по отдельным рабочим чертежам);

ж) поворотный сальник;

з) наконечники к шлангам;


и) задвижки чугунные на давление 2,5—6,0 кгс/см² — по ГОСТ 3706—83;

к) вентили — по ГОСТ 5761—74;

л) фланцы стальные — по ГОСТ 12820—80;

м) болты — по ГОСТ 7795—70;

н) гайки — по ГОСТ 5915—70, ГОСТ 5918—73;



1—вентиль D_y 40 мм; 2—поворотный сальник; 3—козун; 4—опорная стойка из швеллера № 16; 5—стопор ограничителя; 6—косынка; 7—стойка; 8—устройство для соединения гибкого шланга с трубами; 9—гибкий шланг беззастойный D_y 80 (100) мм; 10—гибкий шланг беззастойный D_y 40 мм; 11—наконечники к шлангам; 12—патрубок для нижнего саниа; 13—сифонная труба диаметром (33×3,5—4) мм; 14—зачищенная труба диаметром (48×3,5—4) мм; 15—гибкий шланг D_y 40 мм; 16—гибкий шланг D_y 25 мм; 17—накладки; 18—вентиль D_y 25 мм; 19—ограничитель; 20—устройство для соединения гибкого шланга с трубой; 21—рукоятка для поворота стойки; 22—затяжки; 23—сифонная труба диаметром (33×3,5—4) мм; 24—стойка; 25—косынка; 26—зачищенная труба диаметром (48×3,5—4) мм

- о) шайбы — по ГОСТ 11371—78;
- п) шплинты — по ГОСТ 397—79;
- р) прокладки из тряпичного картона или фибры.

Примечания:

1. Опорные стойки стояка допускается изготавливать из уголков стальных по ГОСТ 8509—72 или ГОСТ 8510—72 равнопрочного швеллеру № 16 сечения.

2. Все фланцевые соединения стояка должны иметь перемычки, изготовленные из полосы красной меди или латуни толщиной 0,5—1 мм для создания непрерывности электрической цепи.

6. Изготовление сливно-наливного стояка должно обеспечивать надежную работу всей конструкции в целом.

7. Резьбовые соединения должны быть на сурике или на свинцовом глете с подмоткой льняного волокна.

8. Ось стояка должна быть строго вертикальна.

9. Гнутье верхней части стояка производится в горячем состоянии во избежание трещин и вмятин в местах сгибов.

Примечание. Изготовление стояка может быть осуществлено из отдельных отрезков трубы (не более двух) с последующей сваркой их встык.

10. После испытания и приемки стояка он должен быть окрашен масляной краской 2 раза.

II. МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ

11. Каждый изготовленный стояк должен быть подвергнут техническому контролю ОТК изготовителя.

Контроль производится посредством:

а) внешнего осмотра стояка с проверкой его размеров, форм и качества изготовления;

б) проверки легкости вращения верха стояка;

в) проверки герметичности и надежности работы всей конструкции в целом.

12. Внешним осмотром устанавливается соответствие всех составных частей стояка требованиям настоящего стандарта.

13. Проверка на легкость вращения верха стояка осуществляется поворотом верха стояка за рукоятку.

Верх стояка должен плавно, без заеданий, поворачиваться в пределах, допускаемых ограничителем.

14. Проверка герметичности и надежности работы конструкции в целом производится пробной прокачкой продукта, для которого предназначается стояк.

Стояк считается выдержавшим испытания, если в течение 15 мин после начала прокачки на теле стояка, в отводах, во фланцевых и резьбовых соединениях не будет наблюдаться течи. При неудовлетворительных результатах этого испытания стояк приемке не подлежит.

15. Все обнаруженные при проверках дефекты должны быть устранены.

16. Дефекты сварных швов устраняются вторичной подваркой с предварительной их зачисткой. Подчеканка швов не допускается.

17. После устранения дефектов стояк должен быть подвергнут повторному испытанию.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. ВНЕСЕН Главнефтеснабом при Госснабе СССР
2. УТВЕРЖДЕН Всесоюзным комитетом стандартов 12.01.49
3. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ (НТД)

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 397—79	5л
ГОСТ 2590—71	5з
ГОСТ 3708—83	5и
ГОСТ 5398—76	5й
ГОСТ 5761—74	5к
ГОСТ 5915—70	5м
ГОСТ 5918—73	5н
ГОСТ 7795—70	5п
ГОСТ 8240—72	5б
ГОСТ 8509—72	5, примечание 1
ГОСТ 8510—72	5, примечание 1
ГОСТ 8731—74	5а
ГОСТ 8732—78	5а
ГОСТ 11371—78	5о
ГОСТ 12820—80	5л
ГОСТ 19903—74	5а

5. ПЕРЕИЗДАНИЕ. Май 1987 г.

Редактор *В. П. Огурцов*
 Технический редактор *Э. В. Митяй*
 Корректор *М. М. Герасименко*

Сдано в наб. 28.08.87 Подл. в печ. 22.12.87 0,5 усл. п. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,45 уч.-изд. л.
 Тираж 4000 Цена 3 коп..

Ордона «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
 Новопроспектский пер., д. 3
 Вильнюсская типография Издательства стандартов, ул. Миндауга, 12/14. Зак. 3901.