

ГОСТ Р 50942—96

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

---

**ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ  
ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ  
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ**

**МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЙ**

Издание официальное

БЗ 12—95/551

ГОССТАНДАРТ РОССИИ  
Москва

**ГОСТ Р 50942–96**

**Предисловие**

**1 РАЗРАБОТАН** ДАООТ «ПРОМГАЗ»

**ВНЕСЕН** Техническим комитетом по стандартизации ТК 254  
«Промышленные газогорелочные устройства»

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Госстан-  
дарта России от 9 сентября 1996 г. № 564

**3 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

© ИПК Издательство стандартов, 1996

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично вос-  
произведен, тиражирован и распространен в качестве официального  
издания без разрешения Госстандарта России

II

## Содержание

1 Область применения . . . . .	1
2 Нормативные ссылки . . . . .	1
3 Определения . . . . .	2
4 Общие положения . . . . .	2
5 Испытательный стенд . . . . .	3
6 Точность измерения . . . . .	3
7 Проведение испытаний . . . . .	4
8 Обработка результатов испытаний . . . . .	7

ОБОРУДОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЕ ГАЗОИСПОЛЬЗУЮЩЕЕ  
ВОЗДУХОНАГРЕВАТЕЛИ

Методы испытаний

Industrial gas-using equipment.  
Air heaters. Test methods

Дата введения 1997—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт распространяется на газовые воздухонагреватели, предназначенные для воздушного отопления и вентиляции помещений промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, выработки смеси продуктов сгорания газа и воздуха для использования ее в сушильных процессах, в системах лучистого отопления, в тепловых завесах открытых проемов и т. п.

Стандарт не распространяется на бытовые воздухонагреватели, предназначенные для отопления жилых помещений.

Обязательные требования к проверке качества продукции, обеспечивающих ее безопасность для жизни и здоровья людей, изложены в 7.12, 7.14, 7.15.

2 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие стандарты:

ГОСТ 8.051—81 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм

ГОСТ 8.549—86 ГСИ. Погрешности, допускаемые при измерении линейных размеров до 500 мм с неуказанными допусками

Издание официальное

ГОСТ Р 50942—96

ГОСТ 12.1.028—80 ССБТ. Шум. Определение шумовых характеристик источников шума. Ориентировочный метод

ГОСТ 14254—96 Изделия электротехнические. Оболочки. Степени защиты. Обозначения. Методы испытаний.

ГОСТ 16842—82 Радиопомехи промышленные. Методы испытаний источников промышленных радиопомех

ГОСТ 21204—83 Горелки газовые промышленные. Классификация. Общие технические требования, маркировка и хранение

ГОСТ 25670—83 Основные нормы взаимозаменяемости. Предельные отклонения размеров с неуказанными допусками

ГОСТ 29134—91 Горелки газовые промышленные. Методы испытаний

ГОСТ Р 50670—94 Оборудование промышленное газоиспользующее. Воздухонагреватели. Общие технические требования.

### 3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Термины и обозначения, применяемые в настоящем стандарте, соответствуют ГОСТ Р 50670.

### 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

4.1. На испытания представляется образец воздухонагревателя и техническую документацию на него. Объем испытаний и объем представляемой документации устанавливаются в зависимости от вида испытаний.

4.2. Воздухонагреватель испытывают на газообразном топливе, указанном в технической документации. Колебания значения числа Воббе не должны превышать  $\pm 5\%$  от средней за время проведения испытаний воздухонагревателя.

4.3. Испытания воздухонагревателей проводят на стендах или в помещениях, где они эксплуатируются.

4.4. Эксплуатационные характеристики воздухонагревателя проверяют при установившемся режиме. Режим работы воздухонагревателя следует считать установившимся, если температура нагретого воздуха или смеси продуктов сгорания с воздухом на выходе из воздухонагревателя изменяется не более чем на 2 °С за 5 мин.

## 5 ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ СТЕНД

5.1 Испытательные стенды должны обеспечить проведение измерений всех показателей воздухонагревателя, указанных в технической документации на него.

5.2 Испытательные стенды должны соответствовать требованиям «Правил безопасности в газовом хозяйстве», утвержденных постановлением Госпроматомнадзора СССР 26.12.90, «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей и Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных Начальником Главгосэнергонадзора 21.12.84.

5.3 Участки для измерения параметров воздуха на входе и выходе воздухонагревателя, смеси продуктов сгорания газа с воздухом и продуктов сгорания, отводимых в атмосферу, должны быть оснащены штуцерами для ввода зондов, обеспечивающих измерение температуры, давления, а также отбор проб смеси продуктов сгорания газа с воздухом и продуктов сгорания для анализа объемных концентраций их компонентов.

## 6 ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЯ

6.1 При испытаниях воздухонагревателей должны применяться средства измерений, обеспечивающие точность измерения размеров воздухонагревателя до 500 мм по ГОСТ 8.051 и ГОСТ 8.549 и свыше 500 мм по ГОСТ 25670.

Допускаемые погрешности измерения параметров приведены в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Измеряемый параметр	Допускаемая погрешность измерения
Масса воздухонагревателя и его узлов	$\pm 2$ % отн.
Расход газа	$\pm 2,5$ % отн.
Расход воздуха для горения и на нагрев	$\pm 2,5$ % отн.
Атмосферное давление	$\pm 100$ Па абс
Давление: до 100 Па	$\pm 2$ Па абс
от 100 Па до 1 кПа	$\pm 10$ Па абс
св. 1 кПа	$\pm 1$ % отн.
Температура: до 100 °С	$\pm 1$ °С абс
св. 100 °С	$\pm 1$ % отн.

Окончание таблицы 1

Измеряемый параметр	Допускаемая погрешность измерения
Время	$\pm 0,1$ с абс
Концентрация оксида углерода, водорода и метана в сухих продуктах сгорания	$\pm 5$ % отн.
Концентрация оксидов азота в сухих продуктах сгорания	$\pm 10$ % отн.
Уровень звука, уровни звукового давления в октавных полосах частот	$\pm 2$ дБ абс

## 7 ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЙ

7.1 Перед началом испытаний воздухонагреватель осматривают, при этом проверяют комплектность воздухонагревателя, исправность подвижных частей, внешние дефекты и повреждения.

7.2 В зависимости от вида испытаний проверяют комплектность технической документации и ее соответствие нормативным документам на воздухонагреватель.

7.3 Соответствие воздухонагревателя технической документации проверяют сравнением с чертежами габаритных, установочных и других размеров, влияющих на эксплуатационные показатели, которые можно измерить без разборки воздухонагревателя.

7.4 Герметичность газовой и воздушной линий к воздухонагревателю проверяют при давлении не ниже максимально допустимого.

7.5 Проводят пробный запуск воздухонагревателя, при котором проверяют:

- надежность пуска воздухонагревателя;
- функционирование составных частей воздухонагревателя;
- соблюдение последовательности отдельных операций пуска согласно программе;
- устойчивость пламени (отсутствие пульсации, хлопков);
- стабильность работы воздухонагревателя при изменении тепловой мощности.

7.6 Температуру (газа, воздуха, продуктов сгорания и их смеси с воздухом) измеряют термометрами расширения (жидкостными стеклянными термометрами), термоэлектрическими преобразователями (термопарами) или термопреобразователями сопротивления (термо-

метрами сопротивления) и электронизмерительными показывающими, регистрирующими, цифровыми приборами. Температуру поверхностей измеряют переносными пирометрами бесконтактного измерения или поверхностными термомпарами.

Среднюю температуру потока измеряют в контрольных точках сечения газотока, выбранных при определении (снятии) температурного поля в этом сечении.

7.7 Давление и разрежение измеряют пружинными манометрами, пружинными и ртутными барометрами, жидкостными тягонапорометрами и микроманометрами.

7.8 Расход газа измеряют с помощью расходомеров, состоящих из стандартных сужающих устройств (диафрагм, сопел и сопел Вентури), дифференциального манометра-расходомера или микроманометра, объемных счетчиков. Расход воздуха на нагрев, продуктов сгорания газа и их смеси с воздухом рассчитывают по средней скорости потока в сечении газотока, измеренной с помощью напорных (пневмометрических) трубок в контрольных точках, выбранных при определении поля скоростей в этом сечении.

7.9 Состав уходящих продуктов сгорания и смеси продуктов сгорания с воздухом (для смесительных воздухонагревателей) определяют по усредненным пробам, отбираемым в выходном патрубке с помощью многоточечного зонда или в контрольных точках, выбранных при определении поля концентраций в данном сечении.

7.10 Проверка коэффициента полезного действия воздухонагревателя

7.10.1 Проверку коэффициента полезного действия воздухонагревателя проводят одним из двух методов:

определением количества теплоты, переданной нагретому воздуху, прошедшему через воздухонагреватель в единицу времени и отнесением его к тепловой мощности;

определением разницы между тепловой мощностью воздухонагревателя и суммой потерь тепла с уходящими газами от химической неполноты сгорания и в окружающую среду.

7.10.2 Потери тепла с уходящими газами определяют как разность между теплосодержанием продуктов сгорания на выходе воздухонагревателя и теплосодержанием воздуха, поступающего в камеру горения.



7.10.3 Потери тепла от химической неполноты сгорания рассчитывают по содержанию в уходящих газах продуктов неполного сгорания газа (оксида углерода, водорода, метана).

7.10.4 Потери тепла в окружающую среду теплоотдачей от поверхности воздухонагревателя рассчитывают следующим образом: общую поверхность воздухонагревателя разбивают на несколько участков с примерно одинаковой температурой; определяют температурное поле каждого участка и определяют среднюю температуру этих участков; по средней температуре рассчитывают потери тепла от каждого участка, а затем сумму этих потерь.

7.11 Потребляемую электрическую мощность воздухонагревателя определяют прямым измерением.

7.12 Степень электрозащиты воздухонагревателя и его автоматики проверяют по ГОСТ 14254.

7.13 Значения радиопомех, создаваемых воздухонагревателем, проверяют по ГОСТ 16842.

7.14 Уровень звука определяют по ГОСТ 12.1.028.

7.15 Проверка работы автоматики безопасности

7.15.1 Защитное выключение воздухонагревателя в случаях, предусмотренных технической документацией, проверяют после установления стабильного режима работы путем искусственного создания аварийных ситуаций. При этом контролируется погасание пламени горелки (визуально), время защитного отключения подачи газа, фиксация причин аварии, включение звуковой и световой сигнализации.

7.15.2 Защитное выключение воздухонагревателя при погасании контролируемого пламени проверяют закрытием основного запорного органа горелки.

7.15.3 Защитное выключение воздухонагревателя при прекращении подачи электрической энергии проверяют выключением вводного выключателя.

7.15.4 Защитное выключение воздухонагревателя при недопустимых отклонениях давления газа от заданных значений проверяют повышением и понижением давления газа с помощью запорного органа перед горелкой.

7.15.5 Защитное выключение воздухонагревателя при понижении давления воздуха для горения ниже допустимого значения (для горелок с принудительной подачей воздуха) проверяют отсоединением импульсной трубки в точке отбора импульса давления воздуха.

7.15.6 Защитное выключение воздухонагревателя при прекращении подачи воздуха на нагрев проверяют остановкой вентилятора или отсоединением импульсной трубки в точке отбора импульса давления нагреваемого воздуха.

7.15.7 Защитное выключение воздухонагревателя при повышении температуры нагреваемого воздуха выше заданного значения проверяют увеличением температуры нагреваемого воздуха или перемещением уставки срабатывания контролирующего температуру прибора.

7.15.8 Защитное выключение рекуперативного воздухонагревателя при превышении давления продуктов сгорания (горячего теплоносителя) над давлением нагреваемого воздуха проверяют путем повышения давления продуктов сгорания уменьшением выходного сечения продуктов сгорания или отсоединением импульсной трубки в точке отбора импульса давления нагреваемого воздуха.

7.16 Срабатывание автоматики регулирования, обеспечивающей поддержание заданного значения температуры воздуха в отапливаемом помещении, проверяют путем изменения температуры рабочего конца первичного прибора, контролирующего температуру в отапливаемом помещении, или путем перемещения уставки срабатывания. Контролируется сохранение стабильности работы воздухонагревателя при изменении тепловой мощности.

7.17 Требования к горелкам воздухонагревателей, установленные ГОСТ 21204, проверяют по ГОСТ 29134.

## 8 ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ

8.1 При обработке результатов испытаний за нормальные условия принимают:

давление  $P_0 = 101325$  Па;

температуру  $T_0 = 273,15$  К;

плотность воздуха  $\rho_{b0} = 1,293$  кг/м<sup>3</sup>.

8.2 По результатам испытаний вычисляют следующие параметры:

$Q_x, W_{0x}, P_{0x}, V_{0x}, V_{0,r}, \alpha, V_{x,n}, V_{np,cr}, c_{np,cr}, P_{np,cr}, G, V, Q_{in}, Q_1, q_1, Q_2, q_2, Q_3, q_3, Q_4, q_4, P_{up}, CO'_{(n-1)}, C_{(n-1)}$ .

8.3 Низшую теплоту сгорания газа  $Q_x$ , кДж/м<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

ГОСТ Р 50942–96

$$Q_n = 126,4 \text{ CO} + 107,9 \text{ H}_2 + 358,8 \text{ CH}_4 + 643,6 \text{ C}_2\text{H}_6 + \\ + 931,8 \text{ C}_3\text{H}_8 + 1235,7 (\text{C}_4\text{H}_{10})_n + 1227,8 (\text{C}_4\text{H}_{10})_t + \\ + 1566,3 \text{ C}_3\text{H}_{12} + 594,4 \text{ C}_2\text{H}_4 + 876,1 \text{ C}_3\text{H}_4 + 1176,2 \text{ C}_4\text{H}_4 + \\ + 1487,4 \text{ C}_3\text{H}_{10} + 1556,7 \text{ C}_5\text{H}_8 + 233,7 \text{ H}_2\text{S}, \quad (1)$$

где CO, H<sub>2</sub>, CH<sub>4</sub>, . . . , H<sub>2</sub>S — объемные концентрации компонентов газообразного топлива, %.

8.4 Низшее число Воббе  $W_{O_n}$ , вычисляют по формуле

$$W_{O_n} = \frac{Q_n}{\sqrt{\frac{\rho_t}{\rho_a}}}, \quad (2)$$

где  $\rho_t$  — плотность газа, кг/м<sup>3</sup>;

$\rho_a$  — плотность воздуха, кг/м<sup>3</sup>.

8.5 Тепловую мощность воздухонагревателя  $P_{\text{нн}}$ , кВт, вычисляют по формуле

$$P_{\text{нн}} = V_r Q_n, \quad (3)$$

где  $V_r$  — расход газа, подводимого к горелкам воздухонагревателя, м<sup>3</sup>/с.

8.6 Стехиометрический объем воздуха для горения  $V_0$ , м<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$V_0 = \frac{1}{21} [0,5 \text{ H}_2 + 0,5 \text{ CO} + 1,5 \text{ H}_2\text{S} + \sum (n + \frac{m}{4}) \text{ C}_n\text{H}_m - \text{O}_2]. \quad (4)$$

8.7 Фактический объем сухих продуктов сгорания газа  $V_{\text{ср}}$ , м<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$V_{\text{ср}} = \\ = \frac{\text{CO}_2 + \text{CO} + \text{CH}_4 + 2\text{C}_2\text{H}_6 + 3\text{C}_3\text{H}_8 + 4\text{C}_4\text{H}_{10} + 5\text{C}_5\text{H}_{12} + 2\text{C}_2\text{H}_4 + 3\text{C}_3\text{H}_4 + \text{H}_2\text{S}}{\text{CO}_2 + \text{CO} + \text{CH}_4 + \text{SO}_2}, \quad (5)$$

где  $CO_2'$ ,  $CO'$ ,  $CH_4'$  . . . — объемные концентрации компонентов в сухих продуктах сгорания, %.

8.8 Коэффициент избытка воздуха  $\alpha$  вычисляют при измерении расхода воздуха на горение по формуле

$$\alpha = \frac{V_{\text{в.г}}}{V_0 V_0'}, \quad (6)$$

где  $V_{\text{в.г}}$  — расход воздуха на горение, м<sup>3</sup>/с; по анализу продуктов сгорания по формуле

$$\alpha = \frac{N_2' - \frac{N_2}{V_0'}}{N_2' - \frac{N_2}{V_0'} - 3,76 \left( O_2' - 0,5 CO' - 0,5 H_2' - 2 CH_4' \right)}. \quad (7)$$

8.9 Объем водяных паров в продуктах сгорания газа  $V_{\text{в.п}}$ , м<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$V_{\text{в.п}} = 0,01 \left[ H_2 + (n+1) C_n H_{2n+2} + \sum \frac{m}{2} C_n H_m + H_2 S + 0,125 d_r + \right. \\ \left. + 1,6 V_0 \alpha \right] - 0,01 V_{\text{с.г}} \left( H_2' + 2 CH_4' \right), \quad (8)$$

где  $d_r$  — содержание влаги в сжигаемом газе, г/м<sup>3</sup>.

8.10 Полный объем продуктов сгорания газа  $V_{\text{пр.сг}}$ , м<sup>3</sup>/м<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$V_{\text{пр.сг}} = V_{\text{с.г}} + V_{\text{в.п}}. \quad (9)$$

8.11 Среднюю теплоемкость продуктов сгорания  $c_{\text{пр.сг}}$ , кДж/(кг·°С), вычисляют по формуле

$$c_{\text{пр.сг}} = 0,01 \left( c_{CO_2} CO_2^{\text{пр.сг}} + c_{SO_2} SO_2^{\text{пр.сг}} + c_{H_2O} H_2O^{\text{пр.сг}} + c_{O_2} O_2^{\text{пр.сг}} + \right.$$

$$+ c_{\text{CO}}\text{CO}^{\text{пр.сг}} + c_{\text{H}_2}\text{H}_2^{\text{пр.сг}} + c_{\text{CH}_4}\text{CH}_4^{\text{пр.сг}}), \quad (10)$$

где  $c_{\text{CO}_2}$ ,  $c_{\text{SO}_2}$ , ...,  $c_{\text{CH}_4}$  — теплоемкости соответствующих компонентов в продуктах сгорания, кДж/(кг · °С);

$\text{CO}_2^{\text{пр.сг}}$ ,  $\text{SO}_2^{\text{пр.сг}}$ , ...,  $\text{CH}_4^{\text{пр.сг}}$  — объемные концентрации компонентов в продуктах сгорания, %.

8.12 Плотность продуктов сгорания при нормальных условиях  $\rho_{\text{пр.сг}}$ , кг/м<sup>3</sup>, вычисляют по формуле

$$\rho_{\text{пр.сг}} = 0,0143 \text{O}_2^{\text{пр.сг}} + 0,0169 \text{CO}_2^{\text{пр.сг}} + 0,0072 \text{CH}_4^{\text{пр.сг}} + 0,0125 \text{N}_2^{\text{пр.сг}} + \\ + 0,0080 \text{H}_2\text{O}^{\text{пр.сг}} + 0,0009 \text{H}_2^{\text{пр.сг}} + 0,0125 \text{CO}^{\text{пр.сг}} + 0,0293 \text{SO}_2^{\text{пр.сг}}. \quad (11)$$

8.13 Расход газа, воздуха, продуктов сгорания и их смеси с воздухом  $G$ , кг/с, и  $V$ , м<sup>3</sup>/с, вычисляют:

при измерении расходомерами с сужающими устройствами по формуле

$$G = 1,41 a_p \varepsilon F_p \sqrt{\rho \Delta P} \quad (12)$$

и

$$V = 1,41 a_p \varepsilon F_p \sqrt{\frac{\Delta P}{\rho}}, \quad (13)$$

где  $a_p$  — коэффициент расходомера (принимают по паспорту или результатам индивидуальной градуировки расходомера);

$\varepsilon$  — коэффициент расширения измеряемой среды;

$F_p$  — площадь сечения цилиндрической части сопла расходомера, м<sup>2</sup>;

$\rho$  — плотность измеряемой среды при ее температуре и давлении, кг/м<sup>3</sup>;

$\Delta P$  — перепад давления в сужающем устройстве, Па;

при измерении напорными (пневмометрическими) трубками по формуле

$$G = 1,41 k_{н.т} F \sqrt{\rho P_{ср}} \quad (14)$$

и

$$V = 1,41 k_{н.т} F \sqrt{\frac{P_{ср}}{\rho}} \quad (15)$$

где  $k_{н.т}$  — коэффициент напорной трубки;

$F$  — площадь сечения трубопровода, м<sup>2</sup>;

$P_{ср}$  — среднее динамическое давление потока, Па.

8.14 Производительность воздухонагревателя (количество теплоты, переданное нагретому воздуху)  $Q_{н.в}$ , кВт, вычисляют по формуле

$$Q_{н.в} = c_p G_{н.в} (t_{н.в} - t_{х.в}), \quad (16)$$

где  $c_p$  — средняя изобарная теплоемкость воздуха в интервале температур от 0 °С до  $t_{н.в}$  (по таблицам теплофизических свойств воздуха), кДж/(кг·°С);

$G_{н.в}$  — расход нагретого воздуха, кг/с;

$t_{н.в}$  — температура нагретого воздуха на выходе воздухонагревателя, °С;

$t_{х.в}$  — температура холодного воздуха на входе воздухонагревателя, °С.

8.15 Потери тепла с уходящими газами, отводимыми в атмосферу,  $Q_2$ , кВт, вычисляют по формуле

$$Q_2 = G_{пр.сг} c_{пр.сг} t_{пр.сг} - G_{в.г} c_{в.г} t_{в.г} \quad (17)$$

где  $G_{пр.сг}$  — расход продуктов сгорания, кг/с;

$c_{пр.сг}$  — средняя теплоемкость продуктов сгорания, кДж/(кг·°С);

$t_{пр.сг}$  — температура продуктов сгорания, °С;

$G_{в.г}$  — расход воздуха, идущего на горение, кг/с;

$c_{в.г}$  — средняя теплоемкость воздуха, идущего на горение, кДж/(кг·°С);

$t_{в.г}$  — температура воздуха, идущего на горение, °С.

Потери тепла с уходящими газами  $q_2$ , %, вычисляют по формуле

$$q_2 = \frac{Q_2}{V_r Q_n} \cdot 100\%, \quad (18)$$

8.16 Потери тепла от химической неполноты сгорания  $Q_3$ , кВт, вычисляют по формуле

$$Q_3 = V_r V_{cr} (126,4 CO' + 107,9 H_2' + 358,8 CH_4'). \quad (19)$$

Потери тепла от химической неполноты сгорания  $q_3$ , %, вычисляют по формуле

$$q_3 = \frac{Q_3}{V_r Q_n} \cdot 100\%. \quad (20)$$

8.17 Потери тепла в окружающую среду  $Q_5$ , кВт, вычисляют по формуле

$$Q_5 = \sum F_i a_i (t_{ni} - t_0), \quad (21)$$

где  $F_i$  — площадь поверхности  $i$ -того участка общей поверхности воздухонагревателя, м<sup>2</sup>;

$a_i$  — коэффициент теплоотдачи  $i$ -того участка, кВт/(м<sup>2</sup>·°С);

$t_{ni}$  — средняя температура поверхности  $i$ -го участка, °С;

$t_0$  — температура окружающей среды, °С.

Потери тепла в окружающую среду  $q_5$ , %, вычисляют по формуле

$$q_5 = \frac{Q_5}{V_r Q_n} \cdot 100\%. \quad (22)$$

8.18 Коэффициент полезного действия воздухонагревателя  $\eta$ , %, вычисляют по формуле

$$\eta = \frac{Q_{nn}}{V_r Q_n} \cdot 100\% \quad (23)$$

или

$$\eta = 100 - (q_2 + q_3 + q_5), \quad (24)$$

8.19 Удельный расход тепловой энергии на единицу выработанной тепловой энергии  $P_{yx}$ , кВт/кВт, вычисляют по формуле

$$P_{yx} = \frac{P_{эл}}{Q_{эл}}. \quad (25)$$

При необходимости учета суммарного удельного расхода энергии к числителю в формуле (25) прибавляют потребляемую воздухонагревателем электрическую мощность в киловаттах, указанную в технической документации на воздухонагреватель или определяемую прямым измерением.

8.20 Объемную концентрацию оксида углерода в сухих продуктах сгорания, в пересчете на состояние при  $\alpha = 1$ ,  $CO'_{\alpha=1}$ , %, вычисляют по формуле

$$CO'_{\alpha=1} = CO' h, \quad (26)$$

где

$$h = \frac{RO'_{\text{сух}}}{RO'_2 + CO' + CH'_4}, \quad (27)$$

$$RO'_{\text{сух}} = \frac{100(RO'_2 + CO' + CH'_4)}{100 - 4,76(O'_2 - 0,5CO' - 0,5H'_2 - 2CH'_4)}. \quad (28)$$

8.21 Объемную концентрацию оксидов азота в сухих продуктах сгорания, в пересчете на состояние при  $\alpha = 1$ ,  $NO'_{\alpha=1}$ , %, вычисляют по формуле (26) аналогично вычислению  $CO'_{\alpha=1}$ .

8.22 Массовую концентрацию оксидов углерода и азота в сухих



продуктах сгорания, в пересчете на состояние при  $\alpha = 1$ ,  $C_{\alpha=1} (C_{\alpha=1}^{CO}, C_{\alpha=1}^{NO_x})$ , мг/м<sup>3</sup>, когда заданы объемные концентрации этих оксидов в процентах, вычисляют по формуле

$$C_{\alpha=1} = 446,4 M V' h, \quad (29)$$

где  $M$  — молярная масса определяемого оксида;  
 $V'$  — объемная концентрация пересчитываемого оксида ( $CO'$  или  $NO_x$ ) в сухих продуктах сгорания, %.

8.23 Массовую концентрацию оксидов углерода и азота в сухих продуктах сгорания, в пересчете на состояние при  $\alpha = 1$ ,  $C_{\alpha=1} (C_{\alpha=1}^{CO}, C_{\alpha=1}^{NO_x})$ , мг/м<sup>3</sup>, когда заданы массовые концентрации этих оксидов, вычисляют по формуле

$$C_{\alpha=1} = 370,95 C' h \frac{273,15 + t}{P}, \quad (30)$$

где  $C'$  — массовая концентрация пересчитываемого оксида в сухих продуктах сгорания, мг/м<sup>3</sup>;  
 $t$  — температура окружающего воздуха, при которой проводят анализ продуктов сгорания, °С;  
 $P$  — атмосферное давление, при котором проводят анализ продуктов сгорания, Па.

ГОСТ Р 50942–96

---

УДК 697.245:006.354    ОКС 27.060.30    Г49    ОКП 36 9651

**Ключевые слова:** воздухонагреватели, методы испытаний, точность измерений, проведение испытаний, обработка результатов испытаний

---

Редактор *Р. Г. Говердовская*  
Технический редактор *В. Н. Прусакова*  
Корректор *Е. Ю. Митрофанова*  
Компьютерная верстка *А. Г. Хоменко*

Изд. лиц. № 021007 от 10.08.95. Сдано в набор 03.10.96. Подписано в печать 20.11.96.  
Усл. печ. л. 1,16. Уч.-изд. л. 0,90. Тираж 286 экз. С 4028. Зак. 1488.

---

ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.  
Набрало в Калужской типографии стандартов на ПЭВМ.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256.  
П/П № 040138