

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

Сборочные единицы и детали трубопроводов
ДИАФРАГМЫ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ЛИНЗОВЫЕ
С ФЛАНЦАМИ НА P_y св. 10 до 63 МПа

(св. 100 до 630 кгс/см²)

Конструкция и размеры

Assembly units and pipeline parts.
Flanged lens metering diaphragms
for $P_{ном}$ 9,81—63 MPa (100—630 kgf/cm²).
Construction and dimensions

ГОСТ
22807—83

ОКП 36 4700

Дата введения 01.01.85

1. Настоящий стандарт распространяется на измерительные линзовые диафрагмы с резьбовыми фланцами для трубопроводов с линзовым уплотнением, применяемых на предприятиях отраслей нефтехимической промышленности и для производства минеральных удобрений, на P_y св. 10 до 63 МПа (св. 100 до 630 кгс/см²) и D_y от 6 до 200 мм при температуре среды от минус 50 до плюс 510 °С.

2. Конструкция и размеры измерительных линзовых диафрагм должны соответствовать указанным на черт. 1—5 и в табл. 1, 2.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


3. Присоединительные резьбовые концы — по ГОСТ 9400—81.

4. Технические требования — по ГОСТ 22790—89.

Издание официальное


Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта СССР

Измерительная линзовая диафрагма D_y св. 6 до 40 мн



1 — корпус; 2 — фланец по ГОСТ 9399-83
Черт. 1

Поз. 1. Корпус



Черт. 2

Таблица 1

Размеры в мм


Условный проход D_n	Корпусные детали	D	d	d_1	d_2	L	l	B	B ₁	H	h	b ₁	r	r ₁	α	Масса диафрагмы с фланцами, кг, не более
6	4	15	6	3	16	80	13,5	32	25	40	15,0	7	2	12	45°	0,5
		22	11			85	14,5	45		16,0	20					
10	4	20	15	18	22	90	16,5	40	25	50	18,5	10	3	30	35°	0,8
						100				70						
25	4	45	25	22	24	110	18,0	45	28	80	20,0	10	5	60	25°	1,1
						120				70						
32	3	60	40	24	29	125	19,5	48	28	100	21,5	10	5	73	20°	2,3
						140				70						

Примечание. Размеры d_1 и d_2 задаются заказчиком.

Пример условного обозначения измерительной линзовой диафрагмы с фланцами исполнения 2, D_y 40 мм, на условное давление P_y 50 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790—89, из стали марки 20Х3МВФ:

Диафрагма 2—40—50—20Х3МВФ — ГОСТ 22807—83


Измерительная линзовая диафрагма D_y св. 50 до 200 мм



1 — корпус; 2 — штуцер; 3 — фланец по ГОСТ 9990—81


Черт. 3

Поз. 2. Штуцер



Черт. 4

Поз. 1. Корпус



Черт. 5

Таблица 2

Размеры в мм

Основной проход D_1	Контрольный проход	D	D_1	d	L	L_1	l	B	B_1	h	h_1	s	r		α	Масса диафрагмы с фланцами, кг, не более
													Нормал.	Пред. откл.		
50		110	85	60	150	95	25,0	60	42	27,0	10	6	98		60°	3,7
65		130	110	70	180	115	27,0	65	45	29,0		7	115	±0,4		5,1
80		145	125	90	200	127	29,5	72	50	31,5		9	140		55°	6,2
100	4	155	135	100	230	142	30,5	75		32,5		10	160			6,9
125		190	165	120	250	155	32,0	80	52	34,0	15	12	200	±0,5	45°	10,1
150		245	195	155	290	167	33,0	85	55	35,0		15	243			17,7
200	2	295	245	195	350	202	33,0	85	55	35,0		15	310	±0,6	40°	22,5

Примечание: Размеры d_1 и d_2 являются переменными.

Пример условного обозначения измерительной линзовой диафрагмы с фланцами исполнения 4, D_y 65 мм, на условное давление P_y 63 МПа согласно табл. 1 ГОСТ 22790—89, из стали марки 20ХЗМВФ:

Диафрагма 4—65—63—20ХЗМВФ — ГОСТ 22807—83

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством химического и нефтяного машиностроения

РАЗРАБОТЧИКИ

Б. И. Вагайцев (руководитель темы); М. И. Миль; Е. Я. Нейман; А. П. Корчагин, канд. техн. наук; А. Д. Головнев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.11.83 № 5520

3. Срок проверки — 1993 г.

4. ВЗАМЕН ГОСТ 22807—77

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 9399—81	2
ГОСТ 9400—81	3
ГОСТ 22790—89	4

6. Переиздание (июль 1991 г.) с Изменением № 1, утвержденным в декабре 1988 г.

7. Ограничение срока действия снято Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 23.12.88 № 4516