



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР


**ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ
ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ
СПЛАВОВ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ГОСТ 24767-81

Издание официальное

511-95
16



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР
Москва



ГОСТ 24767-81, Профили холодногнутые из алюминия и алюминиевых сплавов для ограждающих строительных конструкций. Технические условия
Aluminium and aluminium alloys cold-formed sections for wall and roof structures. Specifications

**ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ
И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ДЛЯ ОГРАЖДАЮЩИХ
СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ**

Технические условия

Aluminium and aluminium alloys cold-formed
sections for wall and roof structures. Specifications**ГОСТ
24767—81***

ОКП 18 1140

Постановлением Государственного комитета СССР по делам строительства от
7 мая 1981 г. № 64 срок введения установленс 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на холодногнутые профили из алюминия и алюминиевых сплавов, изготавливаемые на профилегибочных станах и предназначенные для ограждающих строительных конструкций.

1. СОРТАМЕНТ

1.1. По назначению профили подразделяются на типы:

А — для стен, перегородок и покрытий;

ПА — для обшивок трехслойных панелей;

СА — для подвесных потолков, нащельников, солнцезащитных устройств и других конструкций специального назначения.


Издание официальное

Перепечатка воспрещена

* Переиздание, январь 1987 г., с Изменением № 1,
утвержденным в ноябре 1986 г. (ИУС 2—87).

© Издательство стандартов, 1987

1.2. Условное обозначение профилей принимается в соответствии со схемой.



Пример условного обозначения алюминиевого профиля типа СА высотой 20 мм, шириной 300 мм, толщиной листа 0,8 мм, имеющего перфорацию (п), из алюминиевой ленты сплава марки АМц, отожженной (М) по ГОСТ 13726—78:

Профиль $\frac{CA\ 20-300-0,8п\ ГОСТ\ 24767-81}{AMцM\ ГОСТ\ 13726-78}$

1.3. Форма сечений, размеры, площади сечений, масса 1 м длины и 1 м², а также справочные величины профилей должны соответствовать указанным на черт. 1—14 и в табл. 1—14.

(Измененная редакция, Изм. № 1).


1.4. Профили должны изготавливаться:

мерной длины от 1,2 м до 7,8 м — для профилей типа А;
кратной (300 мм) мерной длины от 1,2 м до 7,8 м — для профилей типов ПА и СА.

Длина профилей не должна превышать размеров, указанных в табл. 1—14.

По соглашению сторон допускается поставка профилей немерной длины (не менее 1,0 м) в количестве не более 2 % от массы поставляемой продукции.

ПРОФИЛИ ТИПА А ВЫСОТОЙ 6 мм




Черт. 1

Таблица 1

Обозначение профиля	t, мм	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Справочные величины	
				1 м длины профиля	1 м ²	Момент инерции на 1 м длины профиля I_x , см ⁴	Ширина заготовки, мм
A6—1000—0,8	0,8	7200	8,64	2,33	2,20	1,36	1080
A6—1000—1,0	1,0		10,80	2,92	2,74	1,72	

ПРОФИЛИ ТИПА А ВЫСОТОЙ 8 мм




Черт. 2

Таблица 2

Обозначение профиля	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Сравнительные величины	
			1 м длины профиля	1 м ³	Момент инерции на 1 м ширины профиля I_x , см ⁴	Ширина выгиба, мм
А8—2700—1,0	1500	32,0	8,64	3,24	0,43	2992

ПРОФИЛИ ТИПА А ВЫСОТОЙ 14 мм




Черт. 3

Таблица 3

Обозначение профиля	Размеры сечения, мм						Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Справочные величины	
	B	B ₁	b	b ₁	s	s ₁			l	1 м длины профиля	1 м ³	Момент инерции на 1 м ширины профилей I _x , см ⁴
A14—900—0,8	970	900	22,5	—	—	50	0,8	18	10,31	2,78	7,87	2,52
A14—900—1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	12,88	3,48	3,59	3,09
A14—1000—0,8	1090	1000	27,5	37,5	—	100	0,8	10	10,11	2,73	2,50	1,83
A14—1000—1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	12,64	3,41	3,13	2,26
A14—1200—0,8	1340	1200	52,5	62,5	—	—	0,8	12	10,27	2,77	2,07	1,79
A14—1200—1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	12,84	3,47	2,59	2,20
A14—1800—0,8	1800	—	37,5	100	—	—	0,8	18	16,82	4,54	2,52	2,00
A14—1800—1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	21,02	5,68	3,16	2,46
A14—2400—0,8	2400	—	12,5	50	—	—	0,8	18	25,63	6,92	2,88	2,72
A14—2400—1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	18	32,04	8,65	3,61	3,33
A14—2700—0,8	2700	—	37,5	100	—	—	0,8	27	25,22	6,81	2,52	2,00
A14—2700—1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	—	31,53	8,51	3,15	2,46
A14—3600—0,8	3600	—	37,5	100	—	—	0,8	36	33,62	9,08	2,52	2,00
A14—3600—1,0	—	—	—	—	—	—	1,0	36	42,03	11,35	3,15	2,46

ПРОФИЛИ ТИПА А ВЫСОТОЙ 15 мм




Неуказанные радиусы 1,5 мм.

Черт. 4

Таблица 4

Обозначение профиля	t, мм	Длина профилей, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Средние величины	
				1 м длины профиля	1 м ²	Момент инерции на 1 м ширины профиля I _x , см ⁴	Ширина выточки, мм
A15—750—0,8	0,8	6000	8,22	2,20	2,92	2,26	1028
A15—750—1,0	1,0		10,28	2,78	3,65	2,94	

ПРОФИЛИ ТИПА А ВЫСОТОЙ 28 мм




Радиусы 2 мм.

Черт. 5

Таблица 5

Обозначение профиля	t, мм	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Свойственные величины	
				1 м длины профиля	1 м ³	Момент инерции на 1 м ширины профиля I _x , см ⁴	Ширина заготовки, мм
A28—1200—0,8	0,8	6000	11,36	3,11	2,47	10,17	1440
A28—1200—1,0	1,0		14,20	3,89	3,09	12,72	

ПРОФИЛИ ТИПА А ВЫСОТОМ 88 мм




Черт. 6

Таблица 6

Обозначение профиля	t, мм	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Справочные величины	
				1 м длины профиля	1 м ³	Момент инерции на 1 м длины профиля I_x , см ⁴	Ширина заготовки, мм
А35—1000—0,8	0,8	7000	9,93	2,68	2,53	8,24	1245
А35—1000—1,0	1,0		12,41	3,35	3,16	10,32	

ПРОФИЛИ ТИПА А ВЫСОТОЙ 50 мм




Радиусы не более 8 мм.

Черт. 7

Таблица 7

Обозначение профиля	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Сравнительные значения	
			1 м длины профиля	1 м ³	Момент инерции на 1 м ширины профиля I_x , см ⁴	Ширина заготовки, мм
A50—1000—0,8	7500	10,87	3,11	3,02	39,1	1440
A50—1000—1,0			3,89	3,78		

ПРОФИЛИ ТИПА ПА ВЫСОТОЙ 10 мм



Радиусы 2 мм.



Черт. 9*

Таблица 9*

Обозначение профиля	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Справочные величины	
			1 м длины профилей	1 м ³	Момент инерции на 1 м ширины профиля J_x , см ⁴	Ширина заготовки, мм
ПА10—1000—1,0	7800	11,9	3,21	2,96	1,50	1200

* Черт. 8 и табл. 8 исключены, Изм. № 1.

Профиль типа СА высотой 20 мм




Черт. 9а

Таблица 9а

Обозначение профиля	Длина профиля, мм, не более	Площадь сетки, см ²	Масса, кг		Шарена изготовлен, мм
			1 м длины профиля	1 м ²	
СА 20—150—0,8	6000	1,248	0,337	2,247	208
СА 20—150—0,8 п		1,248	0,296	1,973	

Черт. 9а и табл. 9а введены дополнительно, (Изм. № 1).

ПРОФИЛИ ТИПА СА ВЫСОТОЙ 8 ММ




Черт. 10

Таблица 10

Обозначение профиля	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Ширина заготовки, мм
			1 м длины профиля	1 м ²	
СА8—13—0,6	3000	0,26	0,06	3,41	38

ПРОФИЛИ ТИПА СА ВЫСОТОЙ 11 мм




Неуказанные радиусы 2 мм.

Черт. 11

Таблица 11

Обозначение профиля	t, мм	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Ширина заготовки, мм
				1 м длины профиля	1 м ²	
СА11—210—0,8	0,8	6000	2,05	0,55	2,52	256
СА11—210—1,0	1,0		2,56	0,69	3,15	

ПРОФИЛИ ТИПА СА ВЫСОТОЙ 15 мм




Черт. 12

Таблица 12

Обозначение профиля	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Ширина заготовки, мм
			1 м длины профиля	1 м ²	
СА15—100—0,8	7800	1,30	0,35	2,71	163
СА15—100—0,8п		1,30	0,34	2,57	

ПРОФИЛИ ТИПА СА ВЫСОТОЙ 16 мм




Неуказанные радиусы не более 3 мм.

Черт. 13

Таблица 13

Обозначение профиля	Размеры сечений, мм				m	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Ширина заготовки, мм
	B	B ₁	b	b ₁				1 м длины профиля	1 м ²	
СА16—72—0,6	84	72	—	—	—	3000	0,71	0,19	2,26	117
СА16—72—0,6п	—	—	62,4	10,8	12			0,16	1,90	
СА16—122—0,6	134	122	—	—	—	—	1,01	0,27	2,02	167
СА16—122—0,6п	—	—	114,4	9,8	22			0,23	1,72	

ПРОФИЛИ ТИПА СА ВЫСОТОЙ 20 мм



Показанные радиусы 2 мм.

Черт. 14

Таблица 14

Обозначение профиля	Длина профиля, мм, не более	Площадь сечения, см ²	Масса, кг		Ширина заготовки, мм
			1 м длины профиля	1 м ²	
СА20—280—0,8л	6000	3,69	0,74	2,33	386
СА20—280—0,8			0,83	2,61	

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Профили должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.2. Профили должны изготавливаться из алюминиевой ленты по ГОСТ 13726—78 или листов по ГОСТ 21631—76 из алюминия марки АД1 и из сплавов марок АМц, АМг2 толщиной 0,6; 0,8; 1,0 мм нормальной точности изготовления по толщине и обычной отделки поверхности.

Состояние поставки материала профилей для всех марок: без термической обработки, отожженные (М) и полунагартованные ($1/2$ Н).

2.3. На поверхности профилей не допускаются:

трещины, рванины, расслоения;

риски глубиной, превышающей величину минусового отклонения на толщину профиля.

Остальные требования к качеству поверхности профилей — по ГОСТ 21631—76 и ГОСТ 13726—78.

2.4. Предельные отклонения размеров профилей от номинальных не должны превышать указанных в табл. 15.

Таблица 15

Параметры профиля	мм	
	Предельные отклонения профиля	
	высшей категории качества	первой категории качества
Высота	$\pm 1,0$	$\pm 1,0$
Ширина:		
до 1000	$\pm 3,5$	$\pm 3,5$
св. 1000	$\pm 5,0$	$\pm 5,0$
Длина:		
до 3000	$\pm 6,0$	$\pm 8,0$
св. 3000	$\pm 8,0$	$\pm 10,0$

Размеры, для которых предельные отклонения не установлены, на профилях не контролируют. Шаг, ширину, радиусы кривизны и глубину гофров контролируют при расточке валков.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.5. Предельные отклонения по толщине профилей должны соответствовать предельным отклонениям по толщине исходной заготовки по ГОСТ 21631—76 и ГОСТ 13726—78. Предельные отклонения не распространяются на отклонения по толщине профиля в местах изгиба.

2.6. Волнистость кромок профилей не должна превышать 5 мм на 1 м длины профиля. В профилях со свободными боковыми кромками более 70 мм допускается волнистость с амплитудой 25 мм.

2.7. Допуск перпендикулярности кромок профилей не должен превышать 5,0 мм на ширину профиля. Для профилей высшей категории качества допуск перпендикулярности кромок не должен превышать 3,0 мм на ширину профиля.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2.8. На торцевых и боковых кромках профилей не допускается местное смятие глубиной более 3 мм.

2.9. По согласованию с изготовителем профили могут поставляться с защитными покрытиями в соответствии со СНиП II-28-73.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

3.1. В комплект поставки должны входить:

профили одного типоразмера и марки алюминиевого сплава;
документ о качестве (сертификат) на отгружаемую продукцию.

4. ПРАВИЛА ПРИЕМКИ

4.1. Профили должны приниматься техническим контролем предприятия-изготовителя партиями. Партией следует считать профили одного типоразмера, изготовленные в течение смены из одного вида заготовки, с одной установкой профилирующих валков, одной марки сплава и состояния поставки металла.

4.2. Проверке внешнего вида подлежит каждый профиль.

4.3. Для контроля профилей на соответствие требованиям пп. 2.4—2.8 отбирают 5 % профилей от партии, но не менее 3 шт.

4.4. Партию считают принятой, если показатели качества профилей соответствуют требованиям настоящего стандарта.

4.5. При получении неудовлетворительных результатов контроля хотя бы по одному из показателей качества, по нему проводят повторный контроль на удвоенном числе образцов, отобранных от той же партии.

Если при повторной проверке окажется хотя бы один профиль, не удовлетворяющий требованиям настоящего стандарта, то всю партию подвергают поштучной приемке.

4.6. Потребитель имеет право производить контрольную проверку соответствия профилей требованиям настоящего стандарта, соблюдая при этом приведенный порядок отбора профилей и применяя указанные методы контроля.

5. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

5.1. Качество поверхности профилей определяют визуально.

5.2. Контроль линейных размеров профилей производят изме-

рительным инструментом: рулеткой по ГОСТ 7502—80, класса 2, металлической линейкой по ГОСТ 427—75, штангенрейсмасом по ГОСТ 164—80 и штангенциркулем по ГОСТ 166—80. Ширину и высоту профилей измеряют на расстоянии 500 мм от торцов профилей или по средней линии.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

5.3. Волнистость профилей проверяют с помощью поверочной линейки по ГОСТ 8026—75 и штангенциркуля по ГОСТ 166—80 или штангенглубиномера по ГОСТ 162—80.

5.4. Допуск перпендикулярности и смятие кромок профилей проверяют угольником по ГОСТ 3749—77 и набором шупов по ГОСТ 882—75 или линейкой по ГОСТ 427—75.

5.5. Качество и толщину защитного покрытия контролируют по СНиП III-23-76.

(Измененная редакция, Изм. № 1).

6. УПАКОВКА, МАРКИРОВКА, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1. Упаковку, маркировку, транспортирование профилей и оформление документации производят в соответствии с ГОСТ 9.011—79 и требованиями настоящего стандарта.

6.2. Упаковку профилей производят в пакеты. Пакетирование производят по чертежам предприятия-изготовителя, утвержденным в установленном порядке. Упаковка пакетов должна обеспечивать сохранность профилей и защитного покрытия от механических повреждений.

Масса пакета не должна превышать 3000 кг.

Допускается профили типа СА упаковывать в коробки. Масса коробок с профилями не должна превышать 300 кг.

6.3. Маркировку наносят на ярлык, который крепят к пакету или к коробке. Маркировка должна содержать:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

условное обозначение профиля;

длину и число профилей в пакете или коробке;

массу пакета или коробки;

номер пакета или коробки;

клеймо (штамп) отдела технического контроля предприятия-изготовителя.

6.4. Каждая партия отгружаемой продукции должна сопровождаться документом о качестве (сертификатом), который должен содержать следующие данные:

наименование или товарный знак предприятия-изготовителя;

наименование потребителя;

номер заказа;

условное обозначение профиля;

вид и цвет защитного покрытия;

число и номера пакетов или коробок с указанием массы каждого пакета или коробки;

общую массу профилей в партии с указанием массы профилей немерной длины.

6.5. Документ о качестве и ярлык на профили высшей категории качества должны содержать изображение государственного Знака качества, присвоенного в установленном порядке.

6.6. Условия транспортирования профилей при воздействии климатических факторов должны соответствовать группе Ж1, условия хранения — группе Ж3 по ГОСТ 15150—69.

Редактор *Н. А. Аргунова*
Технический редактор *Л. Я. Митрофанова*
Корректор *Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб. 26.12.85 Подп. в печ. 18.04.86 1,25 п. л. 1,38 усл. кр.-отт. 1,05 уч.-изд. л.
Тир. 12000 Цена 5 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,
Новопресненский пер. 3.
Калужская типография стандартов, ул.Московская, 256. Зак. 1979