

**к ГОСТ Р 52209—2004 Соединения для газовых горелок и аппаратов. Общие технические требования и методы испытаний**

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 2.1	0,1 МПа (1 кгс/см <sup>2</sup> ); 0,4 МПа (4 кгс/см <sup>2</sup> ); 1,6 МПа (16 кгс/см <sup>2</sup> )	PN 1; PN 4; PN 16
Пункт 2.6. Таблица 1. Графа «Примечание».		
Для части 1	PN 16 МПа DN 25 мм	PN 16 DN 25
для части 2	PN 4 МПа и PN 1МПа DN 50 мм	PN 4 и PN 1  DN 50
для части 3	PN 6 МПа	PN 6
для части 8	PN 4 МПа	PN 4

(ИУС № 8 2005 г.)